

Van: [REDACTED]
Aan: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Onderwerp: nieuwe rioolaansluiting te splitsen perceel Rijksstraatweg 16
Datum: donderdag 3 maart 2016 13:55:45

Hoi [REDACTED],

Als het perceel aan de Rijksstraatweg 16 wordt gesplitst, gelden voor het nieuwe perceel en eventueel toekomstige uitbreiding de volgende uitgangspunten vanuit de riolering:

- het nieuwe perceel dient voorzien te worden van een eigen aansluiting op het gemeentelijke riool (inclusief ontstoppingsstuk)
- de locatie van de nieuwe aansluiting zal worden bepaald in het huidige werk aan de Rijksstraatweg en de uitlegger (tot max 1 meter op eigen terrein) zal direct worden gerealiseerd tijdens het werk
- de werkelijke aansluiting van het nieuwe perceel zal te zijner tijd door de particuliere eigenaar op eigen terrein plaatsvinden
- al het regenwater van het nieuwe perceel dient op het eigen terrein verwerkt te worden; de nieuwe rioolaansluiting is bedoeld voor het huishoudelijke afvalwater/bedrijfsafvalwater van het nieuwe perceel
- de kosten voor het aansluiten van de nieuwe aansluiting vanaf de perceelsgrens op het gemeentelijke riool zijn voor rekening van de aanvrager (hiervan volgt nog een kostenspecificatie; het betreft hier de kosten van de aansluitleiding tot aan de nieuwe put; de put en het stuk nieuwe leiding zijn voor onze rekening)

vriendelijke groeten,

[REDACTED]
(technisch) beleidsmedewerker Riolering (en Water)
bureau Ontwikkeling en Realisatie

toestel 6812

Let op: dinsdagmiddag en op woensdag ben ik niet bereikbaar.