

datum 4 december 1984
 uw kenmerk
 ons kenmerk S 18.258

Wij hebben per blok naar een zo gelijkmatig mogelijk basisniveau gestreefd.

Tabel:

Sond. nr.	Basisniveau NAP - m	Toelb.paalpnt. spanning in MN/m ²	Toel.pos.kleef		Toel.paalbel.in kN <u>∅ 290 mm²</u>
			vanaf NAP-m	in kN/m ²	
→ 1 ^{☒☒}	16,25	4,6	13,0-16,0 v.a. 16,0	20 50	471
2	12,5	4,2	11,0	40	423
3	12,5	4,0	11,0	25	379
4	16,0	4,75	10,5	20	526
5	15,75 [☒] ?	4,75	12,0	25	507
6	15,25 [☒]	4,75	12,0	30	512
7	15,25 [☒]	4,75	11,0	20	498
8	14,75 [☒]	4,5	12,5	25	443
9	14,75 [☒]	3,85	11,0-14,0 v.a. 14,0	10 50	402
10	14,5 [☒]	5,0	10,0-12,5 v.a. 12,5	20 40	571
→ 11 ^{☒☒}	19,0 !	4,5	12,0	20	540
12	14,5	4,75	12,5	30	469
13	14,0 [☒]	5,0	12,5	40	490
14	14,0	4,75	11,5	35	500
15	13,5	4,0	12,5	50	394
16	14,0	3,6	11,0	30	407
17	14,0	4,4	13,0	40	416

∅ 250 = 375 kN

∅ 250 = 400 kN

∅ 250 = 370 kN