



CONTROLE BEREKENING EN OPGAVE TE GEBRUIKEN MATERIALEN

BEHOORENDE BIJ BOUWPLAN WIJZIGING  
GARAGES A.W. GROOTESTR 8 EN 10  
HEEMSKERK.

I CONTROLE BEREKENING



BELASTING OP SCHEIDINGS MUUR FUNDATIE

METSELW.	$\left\{ \begin{array}{l} 2 \times (0.65 \times 4.25) \cdot 200 \text{ kg} \\ 2 \times (3.2 \times 4.25) \cdot 180 \text{ kg} \\ 2 \times (5.2 \times 2.00) \cdot 90 \text{ kg} \end{array} \right.$	= 1105 kg
DAK		= 4896 kg
		= 1872 kg
		<u>TOTAAL 7873 kg</u>

BELASTING PER METER

$\frac{7873}{4.25} = 1852 \text{ kg}$  By TOELAATBARE GRONDBEL.  
VAN  $0.5 \text{ kg/cm}^2$ . IS DE BENODIGDE FUNDATIE BREEDTE  $37 \text{ cm}$   
BESTAANDE FUNDATIE BREEDTE IS 50 cm. DUS VOLDOENDE

II TE GEBRUIKEN MATERIALEN

TRAS : KALKZ. ST.  
GEVEL : VOORZIJDE IMITATIE HARD VOORZ. HARD GRAUW.  
Achter NORMAAL HARD GRAUW.

DAKBEDEKKING : OPN. VERB. HOLL. DAK  
GOTEN : WITTE VOEREN ALS KLOSSEN GOOT VAN  
BLANK GELAKT HARDHOUT  
DEUREN : BESTAAND.

Behoort bij besluit van  
de Raad van Heemskerk  
B. en W. dd. 6 juni 1978 no. 96  
Mij bekend.  
De Secretaris van Heemskerk,



Derrijds van geen  
bevoorrecht  
HEEMSKERK 10-5-78  
M. de Vries

INGEKOMEN 19 MEI 1978